

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26,04,2023

Nº 3445

г. Краснодар

О признании многоквартирного дома по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации и Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда от 12.07.2023 № 1775-08/Ц п о с т а н о в л я ю:

1. Признать многоквартирный дом по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в3», «в4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара

аварийным и подлежащим сносу.

2. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (Косинков) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления уведомить собственников помещений в многоквартирном доме по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара об изданном постановлении.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (Сторчун).

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

Заместитель главы муниципального образования город Краснодар

М.В.Онищенко

of o



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Краснодар

О дальнейшем использовании помещений в многоквартирном в Центральном внутригородском округе города Краснодара доме по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4»

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащам сносу или реконструкции, садового дома жилым домом домственной комиссии администрации муниципального образования город Крас-В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением, и жилого дома садовым домом, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании заключения межвенодар по использованию жилищного фонда от 12.07.2023 № 1775-08/Ц:

- 1. Срок отселения граждан из помещений в многоквартирном доме по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.09.2024.
- 2. Собственникам помещений осуществить снос многоквартирного дома по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.11.2024.

литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара обеспечить физическую сохранность ценных объектов историко-градостроительной среды: «Дом доходный» конец XIX – начало XX вв., При проведении работ по сносу многоквартирного дома по ул. им. Гоголя, 77 в «Дом доходный» конец XIX – начало XX вв., расположенного по адресу: им. Гоголя, засположенного по адресу: город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Гоголя, 77/1.

3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (Косинков) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения уведомить собственников помещений в многоквартир-

ном доме по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» в Центральном возложить комплекса администрации муницинального образования город Краснодар (Сторчун) внутригородском округе города Краснодара об изданном распоряжении. 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения и топливно-энергетического на департамент городского хозяйства

УПРАВЛЕНИЕ Заместитель главы муниципального **MEJIAME** образования город Краснодар

М.В.Онищенко

2



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Красная ул., 122, г. Краснодар, 350000, тел: (861) 210-17-51, факс: (861) 210-17-50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

12.07.2023

№ 1775-08/Ц

город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4»

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2010 № 6153 утвержден состав межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда (далее – Комиссия):

Председатель комиссии, заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар, начальник жилищного отдела

А.С.Лащ;

заместитель председателя комиссии, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар

А.А.Саламатин;

секретарь комиссии, начальник отдела по работе межведомственной комиссии МКУ «Горжилхоз»

П.В.Хамидуллин;

члены комиссии:

главный специалист отдела правовых экспертиз правового департамента администрации муниципального образования город Краснодар

М.А.Каверина;

заместитель начальника отдела ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по городу Краснодару (по согласованию)

А.А.Чупахин;

главный специалист отдела жилищного контроля управления по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар

Р.А.Дубинин;

помощник врача по гигиене труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (по согласованию)

Л.Т.Колесникова.

Комиссия вправе принимать решение, если на заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Комиссия в составе: А.С.Лаща; А.А.Саламатина; П.В.Хамидуллина; А.А.Чупахина; Р.А.Дубинина; Л.Т.Колесниковой, с привлечением собственников помещений в многоквартирном доме по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара с правом совещательного голоса и без привлечения собственника квартиры № 25 в многоквартирном доме по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара - муниципального образования город Краснодар с правом совещательного голоса (на основании абзаца 5 пункта 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - Положение)), по результатам рассмотрения представленной документации (заявление собственника квартиры № 25 – муниципального образования город Краснодар; технический паспорт многоквартирного дома, составленный отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по городу Краснодару по состоянию на 20.04.2021; техническое заключение, выполненное ООО «СтройПроектКонтроль» в 2022 году № 26-ТО/22-32), приняв решение о не проведении обследования, установила следующее:

Строение литер «В» – одноэтажное, с пристройками «В1», «в», «в3», «в4», 1918 года постройки.

Фундамент - отсутствуют.

Стены – турлучные. Наблюдаются вертикальные наклонные трещины, разрушения материала по толщине сечения, крены.

Перекрытия – деревянные. Имеется прогиб.

Покрытие кровель – шиферное, металлическое.

Согласно пункту 34 Положения, в соответствии с техническим заключением, выполненным ООО «СтройПроектКонтроль» в 2022 году № 26-ТО/22-32, выводы которого содержат сведения о том, что по результатам инженернотехнического обследования в соответствии с «СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченноработоспособного технического состояния», объект исследования — многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4», находится в аварийном техническом состоянии и непригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации и проживания. В связи с нецелесообразностью и неэффективностью восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик, объект исследования — многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4», подлежит сносу.

Комиссия принимает решение о выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» Центральном внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу.

Приложение к заключению:

а) техническое заключение, выполненное ООО «СтройПроектКонтроль»

в 2022 году № 26-TO/22-32; б) технический паспорт многоквартирного дома,	составленный отделом
Knaeroe blvl»	по городу Краснодару
гбу КК «Краитехинвентаризация — Красьое в так по состоянию на 20.04.2021.	SHEDDER DOCKAROLICE
по состоянию на 20.04.2021.	NOTO OFPASOR
	EE 33 00 WC(100/1630 84 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Председатель комиссии:	(SE) (SE) (SE)
А.С.Лащ	HANN HOW MORTOR
ACCIDING TORSTHER CONTROL (SERVICE (SERVICE) BUILDING TORST BUILDING	MESSE (SECOND
Заместитель председателя комиссии:	- Comment of the second
А.А.Саламатин	
и городу Краснодару по состояные ин выправно	
Секретарь комиссии:	8
П.В.Хамидуллин	
	303
Члены комиссии:	(100)
А.А.Чупахин	
	Stevens
Р.А.Дубинин	- X
	alle
Л.Т.Колесникова	On Hun
	0
TO THE STATE OF THE WILLIAM TO THE STATE OF	
С заключением Комиссии ознакомлены:	M
1186 24 allies per 1060 HD	W/L
The so I all the sec	Service Landing Commence
is a coordinate of H 454 1305000 C ton institution	HILLIONSKI POLICE PROGRAMINES
мириле. Правина опения виврийного и осроенчанию-	THE REAL PROPERTY SERVICE
принци	
it no supercy: Kparsionapount wast sopou Knadurana,	THE JOY, DESIGNATIONS
m elite, elite, enc. ella, ence, mecamica a haspellifera	group W mono? we ha
неприговен для жильнай безопасым эксперия.	
еченесообразностью и подфе <u>родиниства</u> я восубн о в-	o research remarkacijn i
THE PART AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	



192241, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе 53к2, 225 e-mail: office@stroy-pk.ru; тел. +7 (962) 692-13-52

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам обследования строительных конструкций объекта: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4»

Шифр: 26-ТО/22-32

г. Краснодар, 2022



192241, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе 53к2, 225 e-mail: office@stroy-pk.ru; тел. +7 (962) 692-13-52

Заключение по результатам обследования строительных конструкций объекта: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в4»

Шифр: 26-ТО/22-32

Генеральный директор

Исполнитель



В. Ю. Тарасов

А. А. Кужелев

г. Краснодар, 2022

Утверждаю Генеральный директор ООО «Строй ПроектКонтроль» В.Ю. Гарасов От 17 поября 2022 года

Заключение

По результатам инженерно-технического обследования, в соответствии с "СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния", объект исследования – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» находится в аварийном техническом состоянии и не пригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации И проживания. нецелесообразностью и неэффективностью восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик, объект исследования многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» подлежит сносу.

Сведения об организации:

ограниченной «СтройПроектКонтроль», c ответственностью юридический адрес: 652873, Кемеровская область, г Междуреченск, Вокзальная ул, д. 76, кв. 62, фактический адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе 53к2, 225. ОГРН 1214200012960, ИНН 4214041756, КПП 421401001. Состоит в ассоциации Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение изыскателей» СРО А «Объединение изыскателей» г. Санкт-Петербург. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-030-25112011.

Заказчик:

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз», в лице заместителя директора Пелипенко Евгения Николаевича.

Муниципальный контракт № 0318300119422000026 от 9 марта 2022 года.

Шифр: 26-ТО/22-32

Исполнитель

А. А. Кужелев

							Лист
						26-TO/22-32	2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	_ , , , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ ,	J

Содержание

нияводы и рекомендациипользуемые нормативные документы и справочные материалы	5
Фиксация дефектов несущих строительных конструкций многоквартирного	
здания	8
Выводы и рекомендации	13
Используемые нормативные документы и справочные материалы	4
Поверки приборов1	15
Копии документов	19

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата

26-TO/22-32

Лист

4

Заключение по результатам обследования

Место проведения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4».

Дата начала обследования: 07 ноября 2022 года, 11 часов 00 минут.

Дата окончания обследования: 07 ноября 2022 года, 12 часов 00 минут.

Text	ническое заключ	ение по оце	нке техн	ичес	кого состояни	я многокварти	ирного здания		
1. Адрес дом	a:					ай, г. Краснода		ля, 77	
2 Год пости	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» 1918 г.					
 Год постро Кадастров 	оики: ый номер объекта				от. Гданных				
	ый номер оовекта: ый номер участка:				данных				
5. Исполните		<u> </u>				иченной ответс	твенностью		
	вание/ИНН/адрес/телефон/Е- Э эксперта):				Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектКонтроль»/ ИНН 4214041756/юридический адрес: 652873, Кемеровская область, г Междуреченск, Вокзальная ул, д. 76, кв. 62, фактический адрес: 192241, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе 53к2, 225/ тел.: +7-962-692-13-52/ почта office@stroy-pk.ru В.Ю. Тарасов				
б. Заказчик (:	наименование/ ИН	ІН/адрес/				азённое учрежд			
телефон/Е	телефон/E-mail/представитель (ФИО):					ц Краснодар «Го 3, РФ, ИНН 230 Говарная, 4/8 (8	09135462/3500		
						очта:mvk-gjh@i			
(наименов	рующая организаг ание/ИНН/адрес/т тавитель (ФИО)):				иные отсутству				
	р (тип/ИНН/предс ieфон/E-mail):	гавитель		обр 230 г. К	азования город 9135462/35003 раснодар, ул. 7	азённое учрежд	оржилхоз»/ ИН 09135462/ 3500 861) 267-34-20	ΙH	
						очта:mvk-gjh@r	mail.ru		
	ие характеристики			Многоквартирный дом					
	количество этажей о техническом сос		THIN OF S	1	HILLY MOHOTON				
Часть здания	Материал	Общее	Кол-в		Аварийные,	Ограниченно	Дефектов не	Монито	
	несущей	кол-во	обследон		% общего	работоспособ-	выявлено, %	ринг,	
	строительной	единичных	ных		числа	ные, % общего	от общего	%/шт	
	конструкции	конструкций		ций,	конструкций/	числа	кол-ва		
		одного типа,	ШТ		ШТ	конструкций/шт	конструкций		
Фундамент	Нет	111T 16	12		31%/5	0%/0	68%/11	0%/0	
Стены	Турлучные	10			21,0,0	0,0,0	0070711	0,0,0	
наружные и внутренние	31 3	16	12		100%/12	0%/0	0%/0	0%/0	
Колонна		Не п	редусмот	рено	конструктивн	ыми решениям	И		
Балка, ригель		Не п	редусмот	гренс	конструктивн	ыми решениям	И		
Перекрытие	Дерево	3	3		33%/1	0%/0	67%/2	0%/0	
Покрытие	Металл	1	1		0%/0	0%/0	100%/1	0%/0	
Балконы, козырьки		Не п	редусмот	ренс	конструктивн	ыми решениям	и		
Лестница		Не п	редусмот	гренс	о конструктивн	ыми решениям	И		

26-TO/22-32

Кол.уч.

Лист


№док


Подп.

Дата

Лист

5





Рекомендации по результатам оценки:

- установлена аварийная категория технического состояния многоквартирного здания.

Выполнил: А. А. Кужелев

17. 1.2022 г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Фиксация дефектов несущих строительных конструкций многоквартирного здания

	Фиксация дефектов несущих строительных конструкций многоквартирного здания							
Уровень	Конструктивный	Единичная	Материал	Вложенные	Итоговое			
размещения	элемент несущей	конструкция	единичной	таблицы	техническое			
несущей	строительной		конструкции		состояние			
строительной	конструкции				несущей			
конструкции					строительной			
					конструкции			
1	2	3	4	5	6			
Уровень 0	Фундамент	Пр 010-012	Нет	B1	Аварийное			
		Пр 015-016	Нет	B2	Аварийное			
Уровень 1	Стены наружные,	Пр 4-6	Турлучные	В3	Аварийное			
	внутренние несущие	Пр 7	Турлучные	B4	Аварийное			
	поперечные/продольные	Пр 8	Турлучные	B5	Аварийное			
		Пр 10-12	Турлучные	B1	Аварийное			
		Пр 13	Турлучные	B6	Аварийное			
		Пр 14	Турлучные	B7	Аварийное			
		Пр 15-16	Турлучные	B2	Аварийное			
Уровень 2	Перекрытие	Пм.1.1	Дерево	В8	Аварийное			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Вложенные таблицы:

Таблица В1

Наименование	Значение		Фактическое состояние			
критерия	Ограниченно- работоспособ- ное	Аварийное	Фактическое значение оцениваемого параметра	Фотография дефекта	Заключение	
Крен	1/80-1/50 высоты стены	Более 1/50 высоты стены	Более 1/50 высоты стены		Аварийное	
Вертикальная наклонная трещина	3,5-5,0 мм ширины раскрытия	Более 5,0 мм ширины раскрытия	Более 5,0 мм ширины раскрытия		Аварийное	

Таблица В2

Наименование	Значение		Фактическое состояние				
критерия	Ограниченно-	Аварийное	Фактическое	Фотография дефекта	Заключение		
	работоспособ-		значение				
	ное		оцениваемого				
			параметра				
Крен	1/80-1/50	Более 1/50	Более 1/50		Аварийное		
	высоты стены	высоты	высоты стены				
		стены					
Разрушение	10%-15%	Более 15%	Более 15%		Аварийное		
материала по	толщины	толщины	толщины				
толщине	сечения	сечения	сечения				
сечения							

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Таблица В3

Наименование	Значение		Фактическое состояние			
критерия	Ограниченно-	Аварийное	Фактическое	Фотография дефекта	Заключение	
	работоспособ-		значение			
	ное		оцениваемого			
			параметра			
Разрушение	10%-15%	Более 15%	Более 15%		Аварийное	
материала по	толщины	толщины	толщины			
толщине	сечения	сечения	сечения			
сечения						
				· 养原生		
				10 种的		
				a de la company		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				THE TREE TO SEE THE PARTY OF TH		

Таблица В4

ключение
ĺ
варийное
ļ

Таблица В5

Наименование	Значение		Фактическое состояние			
критерия	Ограниченно-	Аварийное	Фактическое	Фотография дефекта	Заключение	
	работоспособ-		значение			
	ное		оцениваемого			
			параметра			
Вертикальная	3,5-5,0 мм	Более 5,0 мм	Более 5,0 мм		Аварийное	
наклонная	ширины	ширины	ширины			
трещина	раскрытия	раскрытия	раскрытия			
Разрушение	10%-15%	Более 15%	Более 15%		Аварийное	
материала по	толщины	толщины	толщины			
толщине	сечения	сечения	сечения			
сечения						

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

26-TO/22-32

Таблица В6

Наименование	Значение		Фактическое состояние			
критерия	Ограниченно-	Аварийное	Фактическое	Фотография дефекта	Заключение	
	работоспособ-	-	значение			
	ное		оцениваемого			
			параметра			
Вертикальная	3,5-5,0 мм	Более 5,0 мм	До 8,0 мм	The state of the s	Аварийное	
наклонная	ширины	ширины	ширины	The state of the s		
трещина	раскрытия	раскрытия	раскрытия			

Таблица В7

Наименование	Значение		Фактическое состояние				
критерия	Ограниченно- работоспособ- ное	Аварийное	Фактическое значение оцениваемого параметра	Фотография дефекта	Заключение		
Разрушение материала по толщине сечения	10%-15% толщины сечения	Более 15% толщины сечения	Более 15% толщины сечения		Аварийное		

I						
I						
I	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Таблица В8

Наименование	Значение		Фактическое со		
критерия	Ограниченно- работоспособ- ное	Аварийное	Фактическое значение оцениваемого параметра	Фотография дефекта	Заключение
Прогиб	1/20 — 1/80 длины конструкции	Более 1/80 длины конструкции	Более 1/80 длины конструкции		Аварийное

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Выводы рекомендации

Общее техническое состояние несущих строительных конструкций объекта определено как аварийное. При осмотре конструкции здания, зафиксированы многочисленные трещины различного направления, свидетельствующие Обследование об изменении грунтовых условий. внутренних стен и перекрытий ограничено собственниками помещений. Стены, фундаменты имеют значительные повреждения и являются существенными, а также влияют на устойчивость объекта исследования. Существует опасность для пребывания людей.

В связи с нецелесообразностью и неэффективностью восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик, объект исследования - многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 77 литеры «В», «В1», «в», «в3», «в4» подлежит сносу.

Выполнил А.А. Кужелев

17.11.2022

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Используемые нормативные документы и справочные материалы:

- 1. "СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений"
- 2. "СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния"
- 3. "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"
- 4. "МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию"
 - 5. "Пособие по обследованию строительных конструкций зданий"
- 6. "Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам" М., 2001
- 7. ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения
- 8. МДК 2-04.2004 Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Поверки приборов



Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	44552-10
Тип СИ	DLE 40
Наименование типа СИ	Дальномеры лазерные
Заводской номер СИ	408588542
Модификация СИ	DLE 40

Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕСТ"(ООО "КВАЛИТЕСТ")
Условный шифр знака поверки	ДНВ
Владелец СИ	Юридическое лицо
Тип поверки	Периодическая
Дата поверки СИ	12.04.2022
Поверка действительна до	11.04.2023
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	МП РЭ, ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва», 11.2009г.
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-ДНВ/12-04-2022/148348044
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Нет


Средства поверки

l						
ĺ						
I	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Эталоны единицы величины 32.8ЮМ.0024.2019: Эталон единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 24 до 2500 м Доп. сведения Поверка в сокращенном объеме Нет

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии e-mail: fgis2@gost.ru

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата



Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	<u>75296-19</u>
Тип СИ	RGK
Наименование типа СИ	Рулетки измерительные металлические
Заводской номер СИ	220306
Модификация СИ	RGK R-3, KT2

Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М" (ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")
Условный шифр знака поверки	АЦМ
Владелец СИ	-
Тип поверки	Первичная
Дата поверки СИ	11.04.2022
Поверка действительна до	10.04.2023
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	МП АПМ 118-18
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-АЦМ/11-04-2022/147483991
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Нет

Средства поверки

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Средства измерений, применяемые в качестве эталона

36469.07.3P.00256049; 36469-07; Ленты измерительные эталонные 3-го разряда; Нет данных; 50 м; 926/5; 2008; 3P; Эталон 3-го разряда; Приказ от 29 декабря 2018 года N 2840

Доп. сведения

Поверка в сокращенном объеме

Нет

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии e-mail: <u>fgis2@gost.ru</u>

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Копии документов



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕ РОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕ РЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЙ — ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕ ИСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛИЯЮЩИХ ИИЖЕНЕРИЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕ СТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах



4214041756-20221117-1429

(регистрационный номер выписки)

17.11.2022

(дата формирования выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектКонтроль»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1214200012960

(основной государственный регистрационный номер)

№ п/п	Наименование	Сведения
	28.09.2021 является членом СРО Сам	орегулируемая организация Ассоциация
		ей" (СРО-И-030-25112011)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

1	Сведения о члене	4214041756, Общество с ограниченной
	саморегулируемой организации:	ответственностью «СтройПроектКонтроль»,
	идентификационный номер	ООО «СПК», 652873, г.о. Междуреченский,
	налогоплательщика, полное и	Междуреченск, ул. Вокзальная, д.76, кв.62, И-
	сокращенное наименование	030-004214041756-0358, 28.09.2021
	юридического лица, адрес места	
	нахождения, фамилия, имя,	
	отчество индивидуального	
	предпринимателя, место	
	фактического осуществления	
	деятельности, единый	
	регистрационный номер члена	
	саморегулируемой организациии	
	дата его регистрации в реестре	
2	Дата и номер решения о приеме	30-21 or 28.09.2021,
	в члены саморегулируемой	28.09.2021
	организации, дата вступления в	
	силу решения о приеме в члены	
	саморегулируемой организации	
3	Дата и номер решения об	
	исключении из членов	
	саморегулируемой организации,	
	основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена самор	егулируемой организации права выполнять
	инженерные изыскания:	8
	а) в отношении объектов	Да, 28.09.2021
	капитального строительства	
	(кроме особо опасных,	
	технически сложных и	
	уникальных объектов, объектов	
	использования атомной	
	энергии);	
	б) в отношении особо опасных,	Нет
	технически сложных и	
	уникальных объектов	
	капитального строительства	
	(кроме объектов использования	
	атомной энергии);	
\rightarrow	Promise Promis	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

	в) в отношении объектов использования атомной энергии	Нет
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
6	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства	
7	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	28.09.2021
	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет

I						
I						
I	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

Сведения об уровне Первый уровень ответственности (не ответственности члена превышает двадцать пять миллионов рублей) саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взносв компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 9 Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 10 Фактический совокупный Нет размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки (руб.)


Руководитель Аппарата



А.О. Кожуховский

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата





Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата

26-TO/22-32

<u>Лист</u> 24