



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022

№ 61

г. Краснодар

**О признании многоквартирного дома по ул. Коммунаров, 170
литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7»
в Центральном внутригородском округе
города Краснодара аварийным и подлежащим сносу**

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации и Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда от 22.12.2021 № 3785-08/Ц постановляю:

1. Признать многоквартирный дом по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу.

2. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (Косинков) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления уведомить собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара об изданном постановлении.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (Белый).

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛАМИ

А.А.Дорошев



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2022

№ 13 - р

г. Краснодар

О дальнейшем использовании помещений в многоквартирном доме по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда от 22.12.2021 № 3785-08/Ц:

1. Срок отселения граждан из помещений в многоквартирном доме по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.01.2023.

2. Собственникам помещений осуществить снос многоквартирного дома по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.03.2023.

3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (Косинков) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения уведомить собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара об изданном распоряжении.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (Белый).

Заместитель главы муниципального образования город Краснодар



А.А.Дорошев



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Красная ул., 122, г. Краснодар, 350000, тел: (861) 210-17-51, факс: (861) 210-17-50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

22.12.2021

№ 3785-08/Ц

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 170
литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «аб», «а7»

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2010 № 6153 утвержден состав межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда (далее – Комиссия):

Председатель комиссии, заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар, начальник жилищного отдела

А.С.Лаш:

заместитель председателя комиссии, исполняющий обязанности заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар

Н.А.Астахова:

секретарь комиссии, начальник отдела по работе межведомственной комиссии МКУ «Горжилхоз»

П.В.Хамидуллин:

члены комиссии:

главный специалист отдела правовых экспертиз правового департамента администрации муниципального образования город Краснодар

Н.В.Козлова:

главный специалист отдела ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по городу Краснодару (по согласованию)

И.П.Кравец:

главный специалист отдела жилищного контроля управления по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар

С.А.Грайворонский:

помощник врача по гигиене труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (по согласованию)

Л.Т.Колесникова:

начальник ОНД и ПР Карасунского округа города Краснодара ОНД и ПР города Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию)

Е.Н.Бронский.

Комиссия вправе принимать решение, если на заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Комиссия в составе: А.С.Лаща; Н.А.Астаховой; П.В.Хамидуллина; И.П.Кравец; С.А.Грайворонского; Л.Т.Колесниковой; Е.Н.Бронского, с привлечением собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара с правом совещательного голоса и без привлечения собственника квартир № 4а, 5, 7, 8, 10 в многоквартирном доме по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара – муниципального образования город Краснодар с правом совещательного голоса (на основании абзаца 5 пункта 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение)), по результатам рассмотрения представленной документации (заявление собственника квартир № 4а, 5, 7, 8, 10 – муниципального образования город Краснодар; технический паспорт многоквартирного дома, составленный по состоянию на 19.11.1988; техническое заключение, выполненное ООО «Южный инжиниринговый центр», от 28.09.2021 № 51/6), приняв решение о не проведении обследования, установила следующее:

Строение литер «А» – одноэтажное, постройки до 1918 года, с пристройками литеры «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7».

Процент износа по данным БТИ по состоянию на 19.11.1988 – 75 %.

Отмостка – частично тротуарная плитка, частично отсутствует.

Стены – досчатые и саманные. Наблюдаются сквозные трещины в цокольной части, вертикальные трещины по периметру строения, участки с обрушением штукатурного слоя, выпучивание стен. Состояние стен – аварийное.

Стропильные конструкции – деревянные, имеются прогибы, поражение гнилью с уменьшением площади сечения конструкции. Состояние – аварийное.

Оконные блоки – металлопластиковые и деревянные, наблюдаются перекосы, гниение деревянных конструкций.

Кровля – шиферная.

Согласно пункту 34 Положения, в соответствии с техническим заключением, выполненным ООО «Южный инжиниринговый центр», от 28.09.2021 № 51/6, выводы которого содержат сведения о том, что по результатам инженерно-технического обследования в соответствии с «СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния» объект исследования –

многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7», находится в аварийном техническом состоянии и не пригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации и проживания. При осмотре конструкций здания зафиксированы многочисленные трещины различного направления. Стены, фундаменты и перекрытия имеют значительные повреждения и являются существенными, а также влияют на устойчивость объекта исследования. Существует опасность для пребывания людей. В связи с нецелесообразностью и неэффективностью восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик объект исследования – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7», подлежит сносу.

Комиссия принимает решение о выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. Коммунаров, 170 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу.

Приложение к заключению:

а) техническое заключение, выполненное ООО «Южный инжиниринговый центр», от 28.09.2021 № 51/6;

б) технический паспорт многоквартирного дома, составленный по состоянию на 19.11.1988.

Председатель комиссии:

А.С.Лаш

Заместитель председателя комиссии:

Н.А.Астахова

Секретарь комиссии:

П.В.Хамидуллин

Члены комиссии:

И.П.Кравец

С.А.Грайворонский





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Южный инжиниринговый центр»

350058, РФ, Краснодарский край, Г.О. город Краснодар, Старокубанская улица, дом 116, офис 13

ИНН/КПП: 2312298957/231201001

**Заключение по результатам обследования строительных
конструкций объекта:**

**Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Краснодарский край, город Краснодар, Центральный
внутригородской округ, улица Коммунаров, 170 /Литеры
«А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7»/**

рег. № 51/6 от 28.09.2021г.

Директор
ООО «ЮИЦ»

Главный специалист-эксперт
ООО «ЮИЦ»



Д.В. Гонтарь

М.В. Силков

Краснодар, 2021

Содержание

Введение.....	3
Основание для выполнения заключения.....	3
Цель выполнения заключения	3
Сведения об экспертной организации.....	3
Сведения о вступлении в СРО	4
Предприятие-заявитель заключения	4
Сведения о специалистах, проводивших обследование объекта.....	5
Сведения об использованных приборах неразрушающего контроля и средствах измерения.....	6
Заключение по результатам обследования	7
Фиксация дефектов несущих строительных конструкций жилого многоквартирного дома	9
Выводы и рекомендации.....	12
Литература	13
Приложение 1. Выписка из реестра СРО.....	14
Приложение 2. Свидетельства о поверке приборов	19
Приложение 3. Копии квалификационных удостоверений специалистов	23

Введение

В соответствии с муниципальным контрактом №51 от 31.08.2021г, специалистами ООО «Южный инжиниринговый центр» были выполнены работы по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Коммунаров, 170 /Литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «аб», «а7».

Основание для выполнения заключения

Основанием для разработки заключения является муниципальный контракт №51 от 31.08.2021г. с муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Коммунаров, 170 /Литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «аб», «а7».

Цель выполнения заключения

Целью обследования здания являются установление категории технического состояния обследуемых литеров многоквартирного дома и выявление оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Сведения об экспертной организации

Наименование об организации: Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр»

ИНН 2312298957

КПП 231201001

ОГРН 1212300011263 от 03.03.2021

ОКПО 47448972

ОКТМО 03701000001

Адрес места нахождения: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, оф. 13

Телефон: 8-918-314-89-35

E-Mail: ooosecentr@yandex.ru

Сведения о вступлении в СРО

Свидетельство СРО- П-133-01022010 (Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации: решение совета директоров №661 от 16.03.2021 г, действует с 16.03.2021 г).

Свидетельство СРО- И-006-09112009 (Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации: Решение Правления Ассоциации Протокол №26 от 23.07.2021 г, действует с 23.07.2021 г).

Предприятие-заявитель заключения

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Горжилхоз»

Место нахождения: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4

Почтовый адрес: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4

ИНН/КПП 2309135462/230901001

ОГРН 1132309002363

л/с 923025091 В Департаменте финансов администрации

муниципального образования город Краснодар

казначейский счет 03231643037010001800

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК

по Краснодарскому краю в г. Краснодаре

к/с 40102810945370000010

БИК 010349101

Тел: 8 (861)267-34-20

Сведения о специалистах, проводивших обследование объекта

Силков Михаил Владимирович: должность: главный специалист-эксперт. Высшее образование – инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское строительство», диплом о высшем образовании Кубанского Государственного Аграрного Университета № ВСГ 4225435 от 07.06.2010, г. Краснодар. Повышение квалификации в учебном центре повышения квалификации и переподготовки кадров "Центр Развития": Удостоверение о повышении квалификации №4102/2018-2 от 07.02.2018г. по теме: «Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах». Повышение квалификации в ООО «ЛИДЕР НК». Квалификационное удостоверение № 0039-11-21670, от 13.08.2021г. Вид контроля ВИК. Уровень II. Срок действия удостоверения до 08.2024г. Общий стаж работы десять лет. Стаж экспертной работы девять лет.

Литвинов Владислав Алексеевич: инженер. Высшее образование – инженер-строитель по направленности «Промышленное и гражданское строительство», диплом о высшем образовании Кубанского Государственного Аграрного Университета имени И.Т. Трубилина № 102312 0056260 от 28.06.2017, г. Краснодар, диплом с отличием; инженер-строитель по направленности «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений», диплом о высшем образовании Кубанского Государственного Аграрного Университета имени И.Т. Трубилина № 102312 0081272 от 13.07.2019, г. Краснодар, диплом с отличием. Повышение квалификации в ООО «ЛИДЕР НК». Квалификационное удостоверение № 0039-11-21671, от 13.08.2021г. Вид контроля УК. Уровень II. Срок действия удостоверения до 08.2024г. Стаж экспертной работы три года.

Лагунов Сергей Сергеевич: инженер. Высшее образование – инженер-строитель по направленности «Промышленное и гражданское строительство», диплом о высшем образовании Кубанского Государственного Технологического Университета № 102312 0007276 от 30.06.2015, г. Краснодар. Повышение квалификации в НОАП-АНО «ДИЭКС». Квалификационное удостоверение № 0010-4425, от 28.02.2020г. Вид контроля УК. Объекты контроля 1,2,3,6,7,8,9,11. Уровень II. Срок действия удостоверения до 28.02.2023г. Повышение квалификации в ООО «ЛИДЕР НК». Квалификационное удостоверение № 0039-11-21669, от 13.08.2021г. Вид контроля ВИК. Уровень II. Срок действия удостоверения до 08.2024г. Стаж экспертной работы шесть лет.

Сведения об использованных приборах неразрушающего контроля и средствах измерения

В процессе обследования были использованы следующие поверенные и сертифицированные приборы технической диагностики, оборудование и средства измерения:

Перечень оборудования.

№п/п	Наименование прибора	Заводской №	Дата поверки	№ поверочного документа, сертификата	Назначение прибора, средства измерения, программы
1	Дальномер лазерный GLM 250VF Professional	709304113	11.11.2020 (действует до 10.11.2021)	№0037961	Измерение высоты и длины в недоступных местах
2	Цифровой фотоаппарат Sony DSC-W830	4266517	-	-	Фотосъемка
3	Комплект ВИК	255	05.06.2020 (действует до 04.06.2022)	№0414/R	Для визуально-измерительного контроля

Заключение по результатам обследования

Место проведения: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Коммунаров, 170.


Дата начала обследования: 31 августа 2021 года, 9 часов 00 минут.

Дата окончания обследования: 29 сентября 2021 года, 15 часов 00 минут.

Техническое заключение по оценке технического состояния жилого многоквартирного дома	
1. Адрес дома	Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Коммунаров, 170.
2. Год постройки	До 1918г
3. Кадастровый номер объекта:	Нет данных
4. Кадастровый номер участка:	Нет данных
5. Исполнитель (наименование/ИНН/ телефон/Е-mail/Ф.И.О. эксперта):	Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр», ИНН 2312298957 КПП 231201001 ОГРН 1212300011263 от 03.03.2021 ОКПО 47448972 ОКТМО 03701000001 Адрес места нахождения: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, оф. 13 Телефон: 8-918-314-89-35 E-Mail: ooosecentr@yandex.ru
6. Заказчик (наименование/ИНН/адрес/ телефон/Е-mail/представитель (Ф.И.О.)):	Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» Место нахождения: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 Почтовый адрес: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 ИНН/КПП 2309135462/230901001 ОГРН 1132309002363 л/с 923025091 В Департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар казначейский счет 03231643037010001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Краснодарскому краю в г. Краснодаре к/с 40102810945370000010 БИК 010349101 Тел: 8 (861)267-34-20

7. Эксплуатирующая организация (наименование/ИНН/адрес/телефон/ E-mail/представитель (Ф.И.О.):	Данные отсутствуют
8. Инициатор (тип/ИНН/представитель (Ф.И.О.)/телефон/E-mail):	Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» Место нахождения: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 Почтовый адрес: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 ИНН/КПП 2309135462/230901001 ОГРН 1132309002363 л/с 923025091 В Департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар казначейский счет 03231643037010001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Краснодарскому краю в г. Краснодаре к/с 40102810945370000010 БИК 010349101 Тел: 8 (861)267-34-20
9. Технические характеристики	Многоквартирный жилой дом
9.1 Общее количество этажей:	1
9.2 Общее количество квартир	Нет данных
9.3 Общая площадь:	Общая площадь 367 кв.м., в том числе жилой площади 265,1 кв.м.

План 1-го этажа





Фиксация дефектов несущих строительных конструкций жилого многоквартирного дома

Фиксация дефектов несущих строительных конструкций жилого многоквартирного дома					
Уровень размещения несущей строительной конструкции	Конструктивный элемент несущей строительной конструкции	Единичная конструкция	Материал единичной конструкции	Вложенные таблицы	Итоговое техническое состояние несущей строительной конструкции
1	2	3	4	5	6
Уровень 0	Фундамент	Ф0	Кирпич	Ф-К (вложенная таблица В1)	Аварийное
Уровень 1	Стены наружные, внутренние несущие поперечные, внутренние несущие продольные	Ст1.1	Кирпич	С-К (вложенная таблица В2)	Аварийное
		Ст1.2	Саман	С-К (вложенная таблица В2)	Аварийное
		Ст1.3	Дерево	С-Д (вложенная таблица В2)	Аварийное

	Покрытие	П1	Дерево	П-Д (вложенная таблица В3)	Аварийное
Уровень 2	Стропильные конструкции	Ск2	Дерево	СТР-Д (вложенная таблица В3)	Аварийное

Вложенные таблицы:

Таблица В1

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограничено-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Сквозная трещина в цокольной части	3,5-5,0 мм ширина	Более 5,0мм ширины раскрытия	7,58мм ширины раскрытия		Аварийное

Таблица В2

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограничено-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Вертикальная, наклонная трещина	3,5-5,0 мм ширины раскрытия	Более 5,0мм ширины раскрытия	6,73мм ширины раскрытия		Аварийное
Вертикальная, наклонная трещина в растянутой зоне над оконной перемычкой	1-1,5 мм ширины раскрытия	Более 1,5мм ширины раскрытия	2,64мм ширины раскрытия		Аварийное

Горизонтальное выпучивание простенка	1/80-1/50 высоты стены	Более 1/50 высоты стены	1/40 высоты стены		Аварийное
Местное выпучивание простенков брусчатых стен из-за расстройств горизонтальных связей между бревнами	30%-50% толщины стены	Более 50% толщины стены	60% толщины стены		Аварийное

Таблица В3

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограниченно-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Прогиб	1/120-1/80 длины конструкции	Более 1/80 длины конструкции	1/60 длины конструкции		Аварийное
Поражение гнилью с уменьшением площади сечения конструкции	15-25% площади сечения	Более 25% площади сечения	50% площади сечения		Аварийное


Выводы и рекомендации

По результатам инженерно-технического обследования, в соответствии с "СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния", объект исследования – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Коммунаров, 170 /Литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7», находится в аварийном техническом состоянии и не пригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации и проживания.

При осмотре конструкции здания, зафиксированы многочисленные трещины различного направления. Стены, фундаменты и перекрытия имеют значительные повреждения и являются существенными, а также влияют на устойчивость объекта исследования. Существует опасность для пребывания людей.

В связи с нецелесообразностью и неэффективностью восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик, объект исследования - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Коммунаров, 170 /Литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7», подлежит сносу.

Выполнил: М.В. Силков
С.С. Лагунов
В.А. Литвинов

 28.09.2021г.
 28.09.2021г.
 28.09.2021г.

Литература

1. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
2. "СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния"
3. "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"
4. "МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию"
5. "Пособие по обследованию строительных конструкций зданий"
6. "Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам" М., 2001
7. ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения
8. МДК 2-04.2004 Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда

Приложение 1. Выписка из реестра СРО



**СОЮЗ
"КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"**

ТЕЛЕФОН: 8 (861) 992-09-03, 8 (861) 992-09-02 | САЙТ: www.kop-sro.ru | E-MAIL: info@sro-47.ru

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

13.09.2021 г. 1237
(дата) (номер)

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», Союз «КОП»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации
(вид саморегулируемой организации)

350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6,
<http://www.kop-sro.ru>, info@sro-47.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРО-П-133-01022010

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана **Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр»**

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя -
физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр», ООО «ЮИЦ»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2312298957
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1212300011263
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	350058, Россия, Краснодарский край, г. Г. О. Город. Краснодар, ул. Старокубанская, д.116, офис 13
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	-----
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	2731
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	16.03.2021
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	16.03.2021, решение совета директоров № 661
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	16.03.2021
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	-----
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	-----
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
16.03.2021	-----	-----
указывается число, месяц, год возникновения права	указывается число, месяц, год возникновения права	указывается число, месяц, год возникновения права

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	V	до 25 млн. руб.
б) второй		-----
в) третий		-----
г) четвертый		-----
д) пятый <*>		-----
е) простой <*>		-----

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	V	до 25 млн. руб.
б) второй		-----
в) третий		-----
г) четвертый		-----
д) пятый <*>		-----

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-----
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*>	-----
<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	

Директор
(должность уполномоченного
лица)
М.П.



Ю.Ю. Бунина
(инициалы, фамилия)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13.09.2021 г.
(дата)

№ 0874
(номер)

Саморегулируемая организация Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
(вид саморегулируемой организации)

Российская Федерация, 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Маяковского, д. 123/ул. Кавказская, д. 152, www.kubstriz.ru, kubstriz@mail.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРО-И-006-09112009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр»
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2312298957
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1212300011263
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	35058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, оф. 13
1.5. Место фактического осуществления деятельности <i>(только для индивидуального предпринимателя)</i>	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	2107383
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации <i>(число, месяц, год)</i>	23.07.2021г.
2.3. Дата <i>(число, месяц, год)</i> и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	23.07.2021г. Протокол №26
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации <i>(число, месяц, год)</i>	23.07.2021г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации <i>(число, месяц, год)</i>	-
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	-

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять **инженерные изыскания**, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
23.07.2021г.	-	-

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый	V	25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей
б) второй		
в) третий		
г) четвертый		
д) пятый *		
е) простой *		в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый		
б) второй		
в) третий		
г) четвертый		
д) пятый *		

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ*	-


* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица)
М.П.



Т.П. Хлебникова
(инициалы, фамилия)

Приложение 2. Свидетельства о поверке приборов



МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОПРОГРЕСС-М»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311195
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 0037961

Действительно до «10» ноября 2021 г.

Средство измерений Дальномер лазерный

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

мод. GLM 250 VF

Рег. № 44551-10

заводской (серийный) номер 709304113

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Дальномеры лазерные GLM 150 и GLM 250 VF,

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
раздел РЭ. Методика поверки.

с применением эталонов: 3.2.АЦМ.0083.2017, Тахеометр электронный Leica TS30,

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер,
зав. №364046

разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей

перечень влияющих факторов,
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
среды 22 °С, относит. влажность 49 %, атм. давление 100,9 кПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

нецелесообразно зачеркнуть
пригодным к применению.

Знак поверки:



Руководитель лаборатории

должность руководителя подразделения

подпись

Абрамов Валерий Николаевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Агеев Александр Валерьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки «11» ноября 2020 г.

АПМ № 0037961

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»



Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate



Номер сертификата 0414/R
Certificate number

Стр. 1 из 2
Page of

Дата калибровки 05.06.2020 г.
Date when calibration

Серийный номер 255
Serial number

Объект калибровки Комплект для визуального и измерительного контроля
Item calibrated

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Бюро
Проектирования и Капитального Строительства», ИНН 2312238845
Customer
Информация о заказчике, адрес/наименование заказчика, address

Наименование эталона / description of measurement standard
Набор КМД №1, №1758, Микроскоп УИМ-21 №560011, плита поверочная, рулетка EX 10/5
№050911, линейка контрольная с отсчетными лупами КЛ №0241

Методика калибровки 002.2016.274.КС10
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions

Температура окружающего воздуха 24°C, Относительная влажность воздуха 50%



Карпов Л.Е., Техник МС
ФИО и должность / name and function

05.06.2020 г.
Дата выдачи/
date of issue

ИЗ № В08586

Номер сертификата 0414/R
Certificate number

Стр. 2 из 2
Page of

Серийный номер 255
Serial number

Результаты калибровки, включая неопределенность
Calibration results including uncertainty

Наименование	Диапазон измерений	Заводской номер	Результат калибровки*
Линейка измерительная металлическая 300мм	0-300,0	0031	соответствует
Штангенциркуль ШЦ 1- 125-0,1	0-125,0	K70202356	соответствует
Угольник поверочный 100х60	90°	00010270	соответствует
Лупа измерительная (10 ^x)	10 мм	181078	соответствует
Шаблон радиусов (№1,3)	1,0-6,0 / 7,0-25,0 мм	0750/0330	соответствует
Набор щупов (№4)	0,1-1,00 мм	0920	соответствует
Универсальный шаблон сварщика УШС-3	10-50; 5,0-1,0; -5+15; 0°-45°	2012	соответствует
Рулетка Р2УЗП	0-2000 мм	B22333	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.КС10

Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата $k=2$, соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95% при допущении нормального распределения. Оценка неопределенности проведена в соответствии с «Руководством по выражению неопределенности измерений» (GUM).
The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor $k=2$ corresponding to Confidence interval of approximately 95% assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the «Guide to the expression of uncertainty in measurements» (GUM).

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 24 месяца.

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration



Карпов Л.Е., Техник МС
ФИО и должность / name and function



05.06.2020 г.
Дата выдачи / date of issue

Приложение 3. Копии квалификационных удостоверений специалистов

**АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

(наименование аттестационной комиссии)

ПРОТОКОЛ № 92-17-8127

«07» сентября 2017 г.

г. Севастополь

Председательствовал: Руководитель Крымского управления Ростехнадзора Карпусь В.В.
(должность, фамилия, инициалы)

И.о. заместителя руководителя отделов котлонадзора и надзора за подъемными сооружениями, отдела горного надзора, межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазового комплекса, за взрывопожароопасными и химически опасными объектами, межрегионального отдела государственного строительного надзора по Республике Крым Дячишин А.П.
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Начальник отдела по надзору за электрическими станциями и сетями, гидротехническими сооружениями и тепловыми установками потребителей по Республике Крым Немченко В.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов организации

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроект»

(наименование организации)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.


№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Отметка о результатах проверки знаний (сдано/не сдано)	
				А	Б
1.	Силков Михаил Владимирович	Инженер	Первичная	Сдано А.1.	Сдано Б.1.13.

Председательствовавший:


(Карпусь В.В.)
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:


(Дячишин А.П.)
(фамилия, инициалы)


(Немченко В.Ф.)
(фамилия, инициалы)





Международный центр
обучения «Спектр»

Удостоверение является документом
о краткосрочном повышении квалификации

АНО ДПО «МЦО «СПЕКТР»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

выдано

СИЛКОВУ

Михаилу Владимировичу

в том, что он(а)в период

с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года

прошел(а) обучение в:

Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ОБУЧЕНИЯ "СПЕКТР" (АНО ДПО «МЦО «СПЕКТР»)

По направлению:

Проектирование зданий и сооружений

По курсу:

«Деятельность по проектированию зданий и сооружений»

Всего часов: 72 (Семьдесят два) часа



Ректор(директор)
Секретарь

770000017837

Регистрационный номер
И-01/21/18617

Лицензия департамента образования города Москвы
№ 037396, выдана 15 апреля 2016г., серия 77.01.06008217

Город Москва год 2021



Международный центр
обучения «Спектр»

Удостоверение является документом
о краткосрочном повышении квалификации

АНО ДПО «МЦО «СПЕКТР»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

выдано

СИЛКОВУ

Михаилу Владимировичу

в том, что он(а)в период

с 15 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года

прошел(а) обучение в:

Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ОБУЧЕНИЯ "СПЕКТР" (АНО ДПО «МЦО «СПЕКТР»)

По направлению:

Инженерные изыскания

По курсу:

«Инженерные изыскания в строительстве»

Всего часов: 72 (Семьдесят два) часа



Ректор(директор)
Секретарь

770000017652

Регистрационный номер
И-12/20/18432

Лицензия департамента образования города Москвы
№ 037396, выдана 15 апреля 2016г., серия 77.01.06008217

Город Москва год 2020

Система неразрушающего контроля Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экономической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

ООО "ЛИДЕР НК"

Независимый орган по аттестации персонала в области НК

Счетный комитет об аккредитации № КОАП-0039 от 22.07.2016 г.
Срок действия до 30.09.2021 г.

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21670

ФАМИЛИЯ: СИЛКОВ
ИМЯ: МИХАИЛ
ОТЕЧЕСТВО: ВЛАДИМИРОВИЧ
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1987




ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ОРГАНА

ПОДПИСЬ ПОЛУЧИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21670

ЧЛЕНЫ АПЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ / ЭКЗАМЕНАТОРЫ

 / Силков А.В. /
 / Силков К.В. /

ОБОРУДОВАНИЕ:

(11) Здания и сооружения (строительные объекты)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21670

Знание английского языка, методичек, нормативных документов в области контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля. Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности

Уровень	МК		РК		ВИК		ПВК		УК	
	МЭС	ГОД								
I										
II										
III										

08.08.2024

Адрес: Московская область, Россия, г. Истрин, с/пос. Южное, д. 15 (с/п. с. № 02040147 (403) 250140)

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ОРГАНА

ПОДПИСЬ ПОЛУЧИТЕЛЯ

ДАТА ВЫДАЧИ: 13.08.2021 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21670

о проверке знаний правил безопасности

Выдано: СИЛКОВУ МИХАИЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

Должность: главный специалист-эксперт

Место работы: ИП Рыцков А.В.

в том, что они прошли проверку знаний

ФАП "Ока-Триб" с НК на ОПО; (11), ТР "Ока-Триб" и серия № 384-03-0100-12-08, ОП 79-13330-2012, ОП 43-13330-2015, ОП 77-13330-2012, ОП 35-13330-2014, ОП 40-13330-2012, ГОСТ 23118-2012, ОП 16-19330-2017, ОП 62-19330-2018, ОП 27-19330-2017, ОП 15-19330-2012.

в комиссии: ИОАП ООО "ЛИДЕР НК", ЭЦ № 11 ООО ИПЦ "Профессионал" допущен в качестве: специалиста по методическим документам аттестации

Основание: протокол №  от 

Председатель аттестационной комиссии: Дрындрожик Д.Э.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

С ОТЛИЧИЕМ

102312 0040664

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер
47-Б

Дата выдачи
13 июля 2017 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**ЛИТВИНОВ
Владислав Алексеевич**

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки
08.03.01 Строительство

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация
БАКАЛАВР

Протокол № 36 от « 28 » июня 2017 г.

Председатель
Государственной
экзаменационной комиссии
Руководитель образовательной
организации



Тутаршев Б.З.
Резниченко С.М.
М.П.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»
г. Краснодар

ДИПЛОМ МАГИСТРА

С ОТЛИЧИЕМ

102312 0081272

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер
110-М

Дата выдачи
15 июля 2019 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**ЛИТВИНОВ
Владислав Алексеевич**

освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки
08.04.01 Строительство

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация
МАГИСТР

Протокол № 8 от « 13 » июля 2019 г.

Председатель
Государственной
экзаменационной комиссии
Руководитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность



Тутаршев Б.З.
Трубилин А.И.
М.П.



Система непрерывного контроля Единой системы оценки компетенции в области промышленной, энергетической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

ООО "ЛИДЕР НК" Независимый орган по аттестации персонала в области НК

Свидетельство об аккредитации № ИОАД-0039 от 23.07.2018 г. Срок действия до 30.09.2021 г.

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21671

ФАМИЛИЯ: ЛИТВИНОВ
ИМЯ: ВЛАДИСЛАВ
ОТЧЕСТВО: АЛЕКСЕЕВИЧ
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1995

ПОДПИСЬ: ВЛАДИСЛАВ

ПОДПИСЬ ПРЕДСЕДИТЕЛЯ АТТЕСТАЦИОННОГО ОРГАНА




УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21671

ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ / ЭКЗАМЕНАТОРЫ

Литвинов В.В. / Литвинов А.В. /
Г. Охотин К.В. /

ОБОРУДОВАНИЕ:

(11). Здания и сооружения (строительная область).

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21671

Уровень квалификации, метод (вид) контроля, компетенционные группы) области контроля и компетенции с Правилами аттестации персонала в области промышленной безопасности

Настоящее удостоверение действительным только при наличии удостоверения о проверке знаний в области промышленной безопасности

Уровень	ПВК		РК		УК		ВК		МК	
	МЕС	ГОД								
I										
Оборудование										
II										
Оборудование										
III										
Оборудование										

ПОДПИСЬ: ВЛАДИСЛАВ

ПОДПИСЬ ПРЕДСЕДИТЕЛЯ АТТЕСТАЦИОННОГО ОРГАНА

ДАТА ВЫДАЧИ: 13.08.2021 г.



УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21671

о проверке знаний правил безопасности

Имя: **ЛИТВИНОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ**

Должность: **инженер по обследованию зданий и сооружений**

Место работы: **ИП Рыбков А.В.**

в том что он(а) прошел(а) проверку знаний:

ФНП "Ом. троб. НК на СП": (11) ТР 005, 12, 1002, 4, М 304-29, 10, 12, 05, СП 70, 10330, 2012, СП 43, 10330, 2012, СП 79, 10330, 2012, СП 25, 10330, 2012, СП 46, 10330, 2012, ГОСТ 25119-2012, СП 16, 10330, 2017, СП 08, 10330, 2016, СП 27, 10330, 2015, СП 16, 10330, 2012

в комиссии: **НОАП ООО "ЛИДЕР НК", ЭЦН № 13 ООО ИП "Профессионал"**
допущен в качестве: **специалиста по методу контроля объектов контроля**

Основание: **протокол № 13/2021 от 13.08.2021 г.**

Председатель аттестационной комиссии: **Дрищрожих Д.Э.**

ПОДПИСЬ



КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-4425
 Уровень квалификации, метод контроля, наименование (индекс) объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля
 Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид	УК		АЭ		РК		МК		ВТ	
	мес	год								
1										
Оборудование										
2										
Оборудование										
Оборудование										

АНО "ДИЭКС": 127247, г. Москва, ул. 800-летия
 Москвы, д.4, к.2 (495) 4525303, 4522976
 Руководитель: М.П. *С. Сергеевич*
 Независимый орган Дата выдачи: 28 февраля 2020 г.

№ ИОАЛ - 0010
 АНО "ДИЭКС"
НОАП - АНО "ДИЭКС"
 Независимый орган по аттестации персонала НК
 Свидетельство об аккредитации: №ИОАЛ-0010 от 22.08.2019
 Срок действия до 28.02.2023

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-4425

Фамилия: **Лагунов**
 Имя: **Сергей**
 Отчество: **Сергеевич**
 Год рождения: **1991**



Подпись: *С. Сергеевич*
 Руководитель Независимого органа

Система неразрушающего контроля Единой системы оценки соответствия в области промышленной экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

ООО "ЛИДЕР НК"
 Независимый орган по аттестации персонала в области НК
 Свидетельство об аккредитации № ИОАЛ-0035 от 22.09.2016 г.
 Срок действия до 28.02.2023

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21669

ФАМИЛИЯ: **ЛАГУНОВ**
 ИМЯ: **СЕРГЕЙ**
 ОТЧЕСТВО: **СЕРГЕЕВИЧ**
 ГОДА РОЖДЕНИЯ: **1991**



Подпись: *С. Сергеевич*
 Руководитель Независимого органа

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21669
 ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ / ЭКЗАМЕНАТОРЫ

Л. Плотицкий / Плотицкий А.В. /
С. Сергеевич / Сергеев К.В. /

ОБОРУДОВАНИЕ:
 (1) Здания и сооружения (строительные объекты).

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21669
 о проверке знаний правил безопасности

Выданно: **ЛАГУНОВ СЕРГЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ**
 Должность: **инженер по обследованию зданий и сооружений**
 Место работы: **ИП Рыбцов А.В.**
 в том, что они прошли проверку знаний

в комиссии: **НОАП ООО "ЛИДЕР НК", ЭЦ № 11 ООО ИЦ "Профессионал"**
 допущен в качестве: **специалиста по методу неразрушающего контроля**
 Основание: **протокол № 11/02/2020**
 Председатель аттестационной комиссии: **Дрынарожек Д.Э.**

Подпись: *Д.Э. Дрынарожек*

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21669
 Уровень квалификации, метод (методы) контроля, наименование (наименование) объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля
 Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности

Вид	МК		РК		ВИК		ПВК		УК	
	мес	год								
1										
Оборудование										
2										
Оборудование										
3										
Оборудование										
4										
Оборудование										

Адрес: Московская область, г. Истринский, ул. 13, стр. 2, пом. 10/10/117 (ИП) 2257960
 М.П. *Д.Э. Дрынарожек*
 Дата выдачи: 13.08.2021 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный технологический университет»
г. Краснодар

ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА

102312 0007276

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер
118634

Дата выдачи
30 июня 2015 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**Лагунов
Сергей Сергеевич**

освоил(а) программу специалитета по специальности

270102 Промышленное и гражданское строительство

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация

инженер

Протокол № 21 от « 17 » июня 2015 г.

Председатель
Государственной
экзаменационной комиссии

Нехай А.Ю

Руководитель образовательной
организации

Кадиянович С.А.



М П