



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022

№ 51

г. Краснодар

**О признании многоквартирного дома по ул. Рашпилевской, 43
литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе
города Краснодара аварийным и подлежащим сносу**

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации и Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда от 22.12.2021 № 3784-08/3 п о с т а н о в л я ю:

1. Признать многоквартирный дом по ул. Рашпилевской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу.

2. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (Косинков) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего постановления уведомить собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Рашпилевской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе города Краснодара об изданном постановлении.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (Белый).

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар

А.А.Дорошев



67



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2022

№ 7-Р

г. Краснодар

**О дальнейшем использовании помещений в многоквартирном доме
по ул. Раппиловской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1»
в Западном внутригородском округе города Краснодара**

В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, на основании заключения межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда от 22.12.2021 № 3784-08/3:

1. Срок отселения граждан из помещений в многоквартирном доме по ул. Раппиловской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе города Краснодара до 01.01.2023.

2. Собственникам помещений осуществить снос многоквартирного дома по ул. Раппиловской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе города Краснодара до 01.03.2023.

3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (Косинков) в течение 5 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения уведомить собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Раппиловской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе города Краснодара об изданном распоряжении.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (Белый).

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛАМИ
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар

А.А.Дорошев



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**
Красная ул., 122, г. Краснодар, 350000, тел: (861) 210-17-51, факс: (861) 210-17-50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

22.12.2021

№ 3784-08/3

**г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 43
литеры «Е», «Е1», «е», «е1»**

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2010 № 6153 утвержден состав межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использованию жилищного фонда (далее – Комиссия):

Председатель комиссии, заместитель директора
департамента городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации
муниципального образования город Краснодар,
начальник жилищного отдела

А.С.Лащ;

заместитель председателя комиссии, исполняющий
обязанности заместителя директора департамента
архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар

Н.А.Астахова;

секретарь комиссии, начальник отдела по работе
межведомственной комиссии МКУ «Горжилхоз»

П.В.Хамидуллин;

члены комиссии:

главный специалист отдела правовых экспертиз
правового департамента администрации
муниципального образования город Краснодар

Н.В.Козлова;

главный специалист отдела
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ»
по городу Краснодару (по согласованию)

И.П.Кравец;

главный специалист отдела жилищного контроля
управления по жилищным вопросам администрации
муниципального образования город Краснодар

С.А.Грайворонский;

помощник врача по гигиене труда
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» (по согласованию)

Л.Т.Колесникова;

начальник ОНД и ПР Карасунского округа
города Краснодара ОНД и ПР города Краснодара
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю (по согласованию)

Е.Н.Бронский.

Комиссия вправе принимать решение, если на заседании присутствуют не менее 2/3 ее членов. Комиссия в составе: А.С.Лаша; Н.А.Астаховой; П.В.Хамидуллина; И.П.Кравец; С.А.Грайворонского; Л.Т.Колесниковой; Е.Н.Бронского, с привлечением собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Раппельевской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе города Краснодар с правом совещательного голоса и без привлечения собственника квартир № 16, 17, 18, 18/1 в многоквартирном доме по ул. Раппельевской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе города Краснодар – муниципального образования город Краснодар с правом совещательного голоса (на основании абзаца 5 пункта 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение)), по результатам рассмотрения представленной документации (заявление собственника квартир № 16, 17, 18, 18/1 – муниципального образования город Краснодар; технический паспорт многоквартирного дома, составленный филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по состоянию на 19.08.2003; техническое заключение, выполненное ООО «Южный инжиниринговый центр», от 29.11.2021 № 66), приняв решение о не проведении обследования, установила следующее:

Строение литер «Е» – одноэтажное, с пристройками литеры «Е1», «е», «е1».

Процент износа по данным БТИ по состоянию на 19.08.2003 – 65 %.

Фундамент – кирпичный ленточный.

Отмостка – частично асфальтовая, частично тротуарная плитка, частично отсутствует.

Стены – кирпичные и саманные. Наблюдаются сквозные трещины в цокольной части, разрушение материала по толщине сечения, разрушение материалов кирпичной кладки по горизонтальному сечению стены, крен стен, вертикальные трещины по периметру строения, участки с обрушением штукатурного слоя, сквозные трещины в узлах примыкания продольных и поперечных стен. Состояние стен – аварийное.

Перекрытие – деревянное, имеются прогибы, разрушение деревянного наката, участки с обрушениями штукатурного слоя. Деревянные конструкции поражены гнилью с уменьшением площади сечения конструкции. Состояние – аварийное.

Оконные блоки – деревянные, наблюдаются перекосы, гниение деревянных конструкций, частично отсутствует остекление.

Кровля – шиферная и металлическая, имеются разрушения.

Согласно пункту 34 Положения, в соответствии с техническим заключением, выполненным ООО «Южный инжиниринговый центр», от 29.11.2021 № 66, выводы которого содержат сведения о том, что по результатам инженерно-технического обследования в соответствии с «СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния» объект исследования – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Рашилевская, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1», находится в аварийном техническом состоянии и не пригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации и проживания. При осмотре конструкций здания зафиксированы многочисленные трещины различного направления. Стены, фундаменты и перекрытие имеют значительные повреждения и являются существенными, а также влияют на устойчивость объекта исследования. Существует опасность для пребывания людей. В связи с нецелесообразностью и неэффективностью восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик объект исследования – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Рашилевская, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1», подлежит сносу.

Комиссия принимает решение о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ул. Рашилевской, 43 литеры «Е», «Е1», «е», «е1» в Западном внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу.

Приложение к заключению:

- а) техническое заключение, выполненное ООО «Южный инжиниринговый центр», от 29.11.2021 № 66;
- б) технический паспорт многоквартирного дома, составленный филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по состоянию на 19.08.2003.

Председатель комиссии:

А.С.Лащ

Заместитель председателя комиссии:

Н.А.Астахова

Секретарь комиссии:

П.В.Хамидуллин

Члены комиссии:

И.П.Кравец



Handwritten signature in blue ink over a horizontal line.

С.А.Грайворонский

Л.Т.Колесникова

Е.Н.Бронский

С заключением Комиссии ознакомлены:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Южный инжиниринговый центр»

350058, РФ, Краснодарский край, Г.О. город Краснодар, Старокубашская улица, дом 116, офис 13

ИНН/КПП: 2312298957/231201001

**Заключение по результатам обследования строительных
конструкций объекта:**

**Многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: Краснодарский край, город Краснодар,
Центральный внутригородской округ, улица
Октябрьская, 139/Литеры «Б», «В», «Г».**

рег. № 51/9 от 29.09.2021г.

Директор
ООО «ЮИЦ»

Главный специалист-эксперт
ООО «ЮИЦ»



Д.В. Гонтарь

М.В. Силков

Краснодар, 2021

Содержание

Введение	3
Основание для выполнения заключения	3
Цель выполнения заключения	3
Сведения об экспертной организации.....	3
Сведения о вступлении в СРО	4
Предприятие-заявитель заключения	4
Сведения о специалистах, проводивших обследование объекта	5
Сведения об использованных приборах неразрушающего контроля и средствах измерения	6
Заключение по результатам обследования	7
Фиксация дефектов несущих строительных конструкций жилого многоквартирного дома	11
Выводы и рекомендации	14
Литература	15
Приложение 1. Выписка из реестра СРО	16
Приложение 2. Свидетельства о поверке приборов	21
Приложение 3. Копии квалификационных удостоверений специалистов	25

Введение

В соответствии с муниципальным контрактом №51 от 31.08.2021г, специалистами ООО «Южный инжиниринговый центр» были выполнены работы по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Октябрьская, 139/Литеры «Б», «В», «Г».

Основание для выполнения заключения

Основанием для разработки заключения является муниципальный контракт №51 от 31.08.2021г. с муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» на выполнение работ по проведению технического обследования строительных конструкций многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Октябрьская, 139/Литеры «Б», «В», «Г».

Цель выполнения заключения

Целью обследования здания являются установление категории технического состояния обследуемых литеров многоквартирного дома и выявление оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Сведения об экспертной организации

Наименование об организации: Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр»

ИНН 2312298957

КПП 231201001

ОГРН 1212300011263 от 03.03.2021

ОКПО 47448972

ОКТМО 03701000001

Адрес места нахождения: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, оф. 13

Телефон: 8-918-314-89-35

E-Mail: ooosecentr@yandex.ru

Сведения о вступлении в СРО

Свидетельство СРО- П-133-01022010 (Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации: решение совета директоров №661 от 16.03.2021 г, действует с 16.03.2021 г).

Свидетельство СРО- И-006-09112009 (Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации: Решение Правления Ассоциации Протокол №26 от 23.07.2021 г, действует с 23.07.2021 г).

Предприятие-заявитель заключения

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования
город Краснодар «Горжилхоз»

Место нахождения: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4

Почтовый адрес: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4

ИНН/КПП 2309135462/230901001

ОГРН 1132309002363

л/с 923025091 В Департаменте финансов администрации
муниципального образования город Краснодар

казначейский счет 03231643037010001800

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК

по Краснодарскому краю в г. Краснодаре

к/с 40102810945370000010

БИК 010349101

Тел: 8 (861)267-34-20

Сведения о специалистах, проводивших обследование объекта

Силков Михаил Владимирович: должность: главный специалист-эксперт. Высшее образование – инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское строительство», диплом о высшем образовании Кубанского Государственного Аграрного Университета № ВСГ 4225435 от 07.06.2010, г. Краснодар. Повышение квалификации в учебном центре повышения квалификации и переподготовки кадров "Центр Развития": Удостоверение о повышении квалификации №4102/2018-2 от 07.02.2018г. по теме: «Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах». Повышение квалификации в ООО «ЛИДЕР НК». Квалификационное удостоверение № 0039-11-21670, от 13.08.2021г. Вид контроля ВИК. Уровень II. Срок действия удостоверения до 08.2024г. Общий стаж работы десять лет. Стаж экспертной работы девять лет.

Литвинов Владислав Алексеевич: инженер. Высшее образование – инженер-строитель по направленности «Промышленное и гражданское строительство», диплом о высшем образовании Кубанского Государственного Аграрного Университета имени И.Т. Трубилина № 102312 0056260 от 28.06.2017, г. Краснодар, диплом с отличием; инженер-строитель по направленности «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений», диплом о высшем образовании Кубанского Государственного Аграрного Университета имени И.Т. Трубилина № 102312 0081272 от 13.07.2019, г. Краснодар, диплом с отличием. Повышение квалификации в ООО «ЛИДЕР НК». Квалификационное удостоверение № 0039-11-21671, от 13.08.2021г. Вид контроля УК. Уровень II. Срок действия удостоверения до 08.2024г. Стаж экспертной работы три года.

Лагунов Сергей Сергеевич: инженер. Высшее образование – инженер-строитель по направленности «Промышленное и гражданское строительство», диплом о высшем образовании Кубанского Государственного Технологического Университета № 102312 0007276 от 30.06.2015, г. Краснодар. Повышение квалификации в НОАП-АНО «ДИЭКС». Квалификационное удостоверение № 0010-4425, от 28.02.2020г. Вид контроля УК. Объекты контроля 1,2,3,6,7,8,9,11. Уровень II. Срок действия удостоверения до 28.02.2023г. Повышение квалификации в ООО «ЛИДЕР НК». Квалификационное удостоверение № 0039-11-21669, от 13.08.2021г. Вид контроля ВИК. Уровень II. Срок действия удостоверения до 08.2024г. Стаж экспертной работы шесть лет.

Сведения об использованных приборах неразрушающего контроля и средствах измерения

В процессе обследования были использованы следующие поверенные и сертифицированные приборы технической диагностики, оборудование и средства измерения :

Перечень оборудования.

№п/п	Наименование прибора	Заводской №	Дата поверки	№ поверочного документа, сертификата	Назначение прибора, средства измерения, программы
1	Дальномер лазерный GLM 250VF Professional	709304113	11.11.2020 (действует до 10.11.2021)	№0037961	Измерение высоты и длины в недоступных местах
2	Цифровой фотоаппарат Sony DSC-W830	4266517	-	-	Фотосъемка
3	Комплект ВИК	255	05.06.2020 (действует до 04.06.2022)	№0414/R	Для визуально-измерительного контроля

Заключение по результатам обследования

Место проведения: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Октябрьская, 139.

Дата начала обследования: 31 августа 2021 года, 9 часов 00 минут.


Дата окончания обследования: 29 сентября 2021 года, 15 часов 00 минут.

Техническое заключение по оценке технического состояния жилого многоквартирного дома


1. Адрес дома	Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Октябрьская, 139
2. Год постройки	Литер «Б» - 1963г, Литер «В» – 1918г, Литер «Г» – 1929г
3. Кадастровый номер объекта:	Нет данных
4. Кадастровый номер участка:	Нет данных
5. Исполнитель (наименование/ИНН/ телефон/Е-mail/Ф.И.О. эксперта):	Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр», ИНН 2312298957 КПП 231201001 ОГРН 1212300011263 от 03.03.2021 ОКПО 47448972 ОКТМО 03701000001 Адрес места нахождения: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, оф. 13 Телефон: 8-918-314-89-35 E-Mail: oooscentr@yandex.ru
6. Заказчик (наименование/ИНН/адрес/ телефон/Е-mail/представитель (Ф.И.О.)):	Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» Место нахождения: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 Почтовый адрес: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 ИНН/КПП 2309135462/230901001 ОГРН 1132309002363 л/с 923025091 В Департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар казначейский счет 03231643037010001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Краснодарскому краю в г. Краснодаре к/с 40102810945370000010 БИК 010349101 Тел: 8 (861)267-34-20

7. Эксплуатирующая организация (наименование/ИНН/адрес/телефон/ E-mail/представитель (Ф.И.О.):	Данные отсутствуют
8. Инициатор (тип/ИНН/представитель (Ф.И.О.)/телефон/E-mail):	Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» Место нахождения: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 Почтовый адрес: 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 ИНН/КПП 2309135462/230901001 ОГРН 1132309002363 л/с 923025091 В Департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар казначейский счет 03231643037010001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Краснодарскому краю в г. Краснодаре к/с 40102810945370000010 БИК 010349101 Тел: 8 (861)267-34-20
9. Технические характеристики	Многоквартирный жилой дом
9.1 Общее количество этажей:	Литер «Б», «В», «Г» – 1 этаж
9.2 Общее количество квартир	Нет данных
9.3 Общая площадь:	Общая площадь литера «Б» 39,5 кв.м., в том числе жилой площади 27,4 кв.м; Общая площадь литера «В» 50,4 кв.м., в том числе жилой площади 39,1 кв.м; Общая площадь литера «Г» 20,8 кв.м., в том числе жилой площади 18,2 кв.м;


План 1-го этажа Литера «Б»




План 1-го этажа Литера «В»



План 1-го этажа Литера «Г»



Фасад Литера «Б»



Фасад Литера «Б»



Фасад Литера «Б»




Фасад Литера «В»



Фасад Литера «Г»



Схема разреза



Фиксация дефектов несущих строительных конструкций жилого многоквартирного дома

Фиксация дефектов несущих строительных конструкций жилого многоквартирного дома					
Уровень размещения несущей строительной конструкции	Конструктивный элемент несущей строительной конструкции	Единичная конструкция	Материал единичной конструкции	Вложенные таблицы	Итоговое техническое состояние несущей строительной конструкции
1	2	3	4	5	6
Уровень 0	Фундамент	Ф0	Кирпич	Ф-К (вложенная таблица В1)	Аварийное
Уровень 1	Стены наружные, внутренние несущие поперечные, внутренние несущие продольные	Ст1	Саман	С-К (вложенная таблица В2)	Аварийное
Уровень 2	Покрытие	П2	Дерево	СТР-Д (вложенная таблица В3)	Аварийное
Уровень 3	Стропильные конструкции	Ск3	Дерево	СТР-Д (вложенная таблица В4)	Аварийное

Вложенные таблицы:

Таблица В1

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограниченно-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Сквозная трещина в цокольной части	3,5-5,0 мм ширина	Более 5,0мм ширины раскрытия	6,3мм ширины раскрытия		Аварийное

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограниченно-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Разрушение материала по толщине сечения	10-15% толщины сечения	Более 15% толщины сечения	Более 40% толщины сечения		Аварийное

Таблица В2

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограниченно-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Вертикальная, наклонная трещина	3,5-5,0 мм ширины раскрытия	Более 5,0мм ширины раскрытия	7мм ширины раскрытия		Аварийное
Вертикальная, наклонная трещина в растянутой зоне над оконной перемычкой	1-1,5 мм ширины раскрытия	Более 1,5мм ширины раскрытия	3мм ширины раскрытия		Аварийное
Разрушение материала по горизонтальному сечению стены	10-15% толщины сечения	Более 15% толщины сечения	Более 35% толщины сечения		Аварийное

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограниченно-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Крен	1/80-1/50 высоты стены	Более 1/50 высоты стены	1/4 высоты стены		Аварийное
Горизонтальное выпучивание простенка	1/80-1/50 высоты стены	Более 1/50 высоты стены	1/45 высоты стены		Аварийное

Таблица В3

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограниченно-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Физическое отсутствие единичной конструкции, потеря целостности	-	Выявлено	Выявлено		Аварийное
Поражение гнилью с уменьшением площади сечения конструкции	15%-25% площади сечения	Более 25% площади сечения	Более 30% площади сечения		Аварийное
Прогиб	1/120-1/80 длины конструкции	Более 1/80 длины конструкции	1/75 длины конструкции		Аварийное

Таблица В4

Наименование критерия	Значение		Фактическое состояние		
	Ограниченно-работоспособное	Аварийное	Фактическое значение	Фотография дефекта	Заключение
Поражение гнилью с уменьшением площади сечения конструкции	15%-25% площади сечения	Более 25% площади сечения	Более 30% площади сечения		Аварийное

Выводы и рекомендации

По результатам инженерно-технического обследования, в соответствии с "СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния", объект исследования – многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Октябрьская, 139/Литеры «Б», «В», «Г», находится в аварийном техническом состоянии и не пригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации и проживания. Отсутствует техническая возможность сохранения литера «Г» при демонтаже литер «Б», «В».

При осмотре конструкции здания, зафиксированы многочисленные трещины различного направления. Стены, фундаменты и перекрытия имеют значительные повреждения и являются существенными, а также влияют на устойчивость объекта исследования. Существует опасность для пребывания людей.

В связи с нецелесообразностью и неэффективностью восстановления первоначальных технических и эксплуатационных характеристик, объект исследования - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Октябрьская, 139/Литеры «Б», «В», «Г» подлежит сносу.

Выполнил: М.В. Силков
С.С. Лагунов
В.А. Литвинов

 29.09.2021г.
 29.09.2021г.
 29.09.2021г.

Литература

1. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
2. "СП 454.1325800.2019. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния"
3. "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"
4. "МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию"
5. "Пособие по обследованию строительных конструкций зданий"
6. "Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам" М., 2001
7. ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения
8. МДК 2-04.2004 Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда

Приложение 1. Выписка из реестра СРО



Юр. адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 | ИНН КПП 2309120096/231201001, ОГРН 1092300004631

СОЮЗ "КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"

ТЕЛЕФОН: 8 (861) 992-09-03, 8 (861) 992-09-02 | САЙТ: www.kop-sro.ru | E-MAIL: info@sro-47.ru

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13.09.2021 г. 1237
(дата) (номер)

Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков», Союз «КОП»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации
(вид саморегулируемой организации)

350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6,
<http://www.kop-sro.ru>, info@sro-47.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРО-П-133-01022010

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдала Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр»
(полное наименование общества - юридического лица или полное наименование адвоката - физического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр», ООО «ЮИЦ»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2312298957
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1212300011263
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	350058, Россия, Краснодарский край, г. Г. О. Город. Краснодар, ул. Старокубанская, д.116, офис 13
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	-----
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	2731
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	16.03.2021
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	16.03.2021, решение совета директоров № 661
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	16.03.2021
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	-----
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	-----
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнить инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
16.03.2021	—	—
указывается число, месяц, год возникновения права	указывается число, месяц, год возникновения права	указывается число, месяц, год возникновения права

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	V	до 25 млн. руб.
б) второй	—	—
в) третий	—	—
г) четвертый	—	—
д) пятый <*>	—	—
е) простой <*>	—	—

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	V	до 25 млн. руб.
б) второй	—	—
в) третий	—	—
г) четвертый	—	—
д) пятый <*>	—	—

<*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнить инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	—
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*>	—
<*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия	

Директор
(должность, наименование
лица)

МП.



Ю.Ю. Букина
(инициалы, фамилия)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13.09.2021 г.
(дата)

№ 0874
(номер)

Саморегулируемая организация Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

**Саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания**
(вид саморегулируемой организации)

**Российская Федерация, 350001, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Маяковского, д. 123/ул. Кавказская, д. 152, www.kubstriz.ru, kubstriz@mail.ru**
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРО-И-006-09112009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр»
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Южный инжиниринговый центр»
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2312298957
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1212300011263
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	35058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, оф. 13
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	2107383
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	23.07.2021г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	23.07.2021г. Протокол №26
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	23.07.2021г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	-
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	-

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
23.07.2021г.	-	-

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый	V	25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей
б) второй		
в) третий		
г) четвертый		
д) пятый *		
е) простой *		в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства

* заполняется только для члена саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый	
б) второй	
в) третий	
г) четвертый	
д) пятый *	

* заполняется только для члена саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ*	-

* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия

Генеральный директор

(подпись уполномоченного лица)

М.П.



Т.П. Хлебникова

(подпись, фамилия)

Приложение 2. Свидетельства о поверке приборов



МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОПРОГРЕСС-М»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311195
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ 0037961

Действительно до «10» ноября 2021 г.

Средство измерений Дальномер лазерный
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
мод. GLM 250 VF
Рег. № 44551-10
заводской (серийный) номер 709304113
в составе -
номер знака предыдущей поверки -
поверено в полном объеме
наименование единиц измерения, диапазоны измерений, по которым поверено средство измерений
в соответствии с Дальномеры лазерные GLM 150 и GLM 250 VF,
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
раздел РД. Методика поверки.
с применением эталонов: 3.2.АЦМ.0083.2017, Тахеометр электронный Leica TS30,
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер,
зав. №364046
разряд, класс или погрешность эталонов, примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающей
наименование фактора
среды 22 °С, относит. влажность 49 %, атм. давление 100,9 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
периодичность поверки
пригодным к применению.

Знак поверки:



Руководитель лаборатории
должность, руководитель подразделения

Поверитель

Дата поверки «11» ноября 2020 г.

Абрамов Валерий Николаевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Агеев Александр Валерьевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

АПМ № 0037961

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЬ-2»



Метрологическая служба ООО «Искатель-2» в области обеспечения единства измерений

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ

Calibration certificate



Номер сертификата 0414/R
Certificate number

Стр. 1 из 2
Page of

Дата калибровки 05.06.2020 г.
Date when calibration

Серийный номер 255
Serial number

Объект калибровки Комплект для визуального и измерительного контроля
Item calibrated

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Бюро
Проектирования и Капитального Строительства», ИНН 2312238845
Customer
Информация о заказчике, адрес/наименование заказчика, address

Наименование эталона / description of measurement standard
Набор КМД №1, №1758, Микроскоп УИМ-21 №560011, плита поверочная, рулетка ЕХ 10/5
№030911, линейка контрольная с отсчетными дугами ЕЛ №0241

Методика калибровки 002.2016.274.КС10
Calibration procedure

Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.
All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing NMI.

Условия калибровки / Calibration conditions

Температура окружающего воздуха 24°C, Относительная влажность воздуха 50%



Карпов Л.Е., Техник МС
ФИО и должность / name and function

05.06.2020 г.
Дата выдачи
date of issue

И2 № В08566

Номер сертификата 0414/R
Certificate number

Стр. 2 из 2
Page of

Серийный номер 255
Serial number

Результаты калибровки, включая неопределенность
Calibration results including uncertainty

Наименование	Диапазон измерений	Заводской номер	Результат калибровки*
Линейка измерительная металлическая 300мм	0-300,0	0031	соответствует
Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1	0-125,0	K70202356	соответствует
Угольник поверочный 100х60	90°	00010270	соответствует
Линейка измерительная (10°)	10 мм	181078	соответствует
Шаблон радиусов (№1,3)	1,0-6,0 / 7,0-25,0 мм	0750/0330	соответствует
Набор щупов (№4)	0,1-1,00 мм	0920	соответствует
Универсальный шаблон сварщика УШС-3	10-50; 5,0-1,0; -5+15; 0°-45°	2012	соответствует
Рулетка Р2УЗП	0-2000 мм	B22333	соответствует

*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: 002.2016.274.KC10

Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата $k=2$, соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95% при допущении нормального распределения. Оценки неопределенности проведены в соответствии с «Руководством по выражению неопределенности измерений» (GUM)
The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor $k=2$ corresponding to Confidence Interval of approximately 95% assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the «Guide to the expression of uncertainty in measurements» (GUM)

Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 24 месяца

Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration



Карпов П.Е. Техник МС
ФНО и должность / name and function



05.06.2020 г.
Дата выдачи / date of issue

**Приложение 3. Копии квалификационных
удостоверений специалистов**

**АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

(наименование аттестационной комиссии)

ПРОТОКОЛ № 92-17-8127

«07» сентября 2017 г.

г. Севастополь

Председествовал: Руководитель Крымского управления Ростехнадзора Карпуть В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

И.о. заместителя руководителя отделов котлонадзора и надзора за подъемными сооружениями, отдела горного надзора, межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазового комплекса, за взрывопожароопасными и химически опасными объектами, межрегионального отдела государственного

Члены комиссии:

строительного надзора по Республике Крым Дичинин А.П.

(должность, фамилия, инициалы)

Начальник отдела по надзору за электрическими станциями и сетями, гидротехническими сооружениями и тепловыми установками потребителей по Республике Крым Немченко В.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов организации

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроект»

(наименование организации)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Отметка о результатах проверки знаний (сдано/не сдано)	
				А	Б
1.	Силков Михаил Владимирович	Инженер	Первичная	Сдано А.1.	Сдано Б.1.13.

Председествовавший:

Члены комиссии:

(Карпуть В.В.)

(фамилия, инициалы)

(Дичинин А.П.)

(фамилия, инициалы)

(Немченко В.Ф.)

(фамилия, инициалы)





УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-21670

ЧЛЕН АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ / ЭКЗАМЕНАТОРЫ

Мухомов
А.В. / Подпись А.В. /

С.В. / Подпись С.В. /

ОБОРУДОВАНИЕ:

(1) Здание и сооружения (строительные объекты)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0039-11-2167D

Удостоверяется, что **Иванов Александр Иванович** в соответствии с **Приказом** от **15.08.2024** г. № **0039-11-2167D** назначен на должность **Заместителя директора по развитию** в **Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр по развитию"** и **получил** квалификационное удостоверение.

Виды работ	МК	ПК	ВИК	ПВК	УК	
Уровень	МЭС	ГОД	МЭС	ГОД	МЭС	ГОД
I						
II						
III						

Подпись: **Иванов Александр Иванович** (подпись)
М.П. **Иванов Александр Иванович**
Дата выдачи: **15.08.2024 г.**

[illegible]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет
имени Н.Т. Трубникова»
г. Краснодар

**ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА**
С ОТЛИЧИЕМ

102312 0040664

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер
47-6

Дата выдачи
13 июля 2017 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что
ЛИТВИНОВ
Владислав Алексеевич
освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки
03.03.01 Схемостроение
и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию
Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация
БАКАЛАВР

Протокол № 36 от «28» июня 2017 г.

Председатель
Государственной
экзаменационной комиссии  Гутаров Б.И.

Руководитель образовательной
организации  Рутенчик С.М.

М.П.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет
имени Н.Т. Трубникова»
г. Краснодар

**ДИПЛОМ
МАГИСТРА**
С ОТЛИЧИЕМ

102312 0081272

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер
110-М

Дата выдачи
15 июля 2019 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что
ЛИТВИНОВ
Владислав Алексеевич
освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки
03.04.01 Схемостроение
и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию
Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация
МАГИСТР

Протокол № 8 от «13» июля 2019 г.

Председатель
Государственной
экзаменационной комиссии  Гутаров Б.И.

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность  Трубников А.И.

М.П.

Частное образовательное учреждение
высшего образования
Южный институт менеджмента

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

231200102712

Документ о квалификации

Регистрационный номер
6612-СЭС

Город
Краснодар

Дата выдачи
28 мая 2020 года

Настоящим дипломом удостоверяется, что
Литвинов
Владислав Алексеевич
с 16 сентября 2019 года по 21 мая 2020 года
прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
по программе "Судебная строительно-техническая
и стоимостная экспертиза объектов недвижимости"

Решением от
21 мая 2020 года, протокол № 09

диплом подтверждает присвоение квалификации
судебный эксперт
и дает право на выполнение профессиональных обязанностей в сфере
**судебной строительно-технической и
стоимостной экспертизы
объектов недвижимости**

Присвоенная квалификация
Решением от
Секретарь

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Настоящим удостоверением удостоверяется, что
Литвинов
Владислав Алексеевич
принял(а) участие в повышении квалификации в (на)
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Южный институт менеджмента» (государственный аграрный университет
имени П.П. Ершова)
с 06 февраля 2017 года по 03 марта 2017 года

по дополнительной профессиональной программе
**«Ценообразование и сметное дело в
строительстве в программном комплексе
«Гранд-Смета»**

72 час.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200258488

Документ о квалификации

Регистрационный номер
378

Город
Краснодар

Дата выдачи
13 июля 2017 года

Исполнитель
Секретарь

Исполнитель
Бухгалтер

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0029-11-21471

о присвоении имени физическому лицу

Родился: **АЛТИНОВУ ВЛАДИСЛАВУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ**

Место рождения: **г. Улан-Удэ, ул. Мухоморова, д. 10**

В том числе присвоение фамилии (имени):

№№: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 89

Уровень квалификации, метод контроля, наименование(индекс) объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Руководитель М.П.
Независимого органа
Дата выдачи: 28 февраля 2020 г.

Дата выдачи: **28 февраля 2020 г.**



Независимый орган по аттестации персонала НК
Свидетельство об аккредитации: №НОАП-0010 от 22.08.2019
Срок действия до 28.02.2023

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-4425

Фамилия: Лагунов

Имя: **Сергей**

Отчество: **Сергеевич**

Год рождения: 1991



Новый владелец

Pyrolysis of the waste plastic

Члены аттестационной комиссии / Экзаменаторы

ThyssenKrupp A.G.

— / Copyright K.B. /

CLONING

(11) Задача в сотрудничестве (проектная или деловая)

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

ADDITIONAL CONTENTS

Дополнительно по: **направление по образованию: заочный и сурьковской**

Available upon request 1000 Phillips A.D.

© 2014 WFO GROUP. ALL RIGHTS RESERVED.

89107 Doc. 1946 + 1947a C107, C11, C12, 1946a, 1946b, 1946c, 1946d, 1946e, 1946f, 1946g, 1946h, 1946i, 1946j, 1946k, 1946l, 1946m, 1946n, 1946o, 1946p, 1946q, 1946r, 1946s, 1946t, 1946u, 1946v, 1946w, 1946x, 1946y, 1946z, 1947a, 1947b, 1947c, 1947d, 1947e, 1947f, 1947g, 1947h, 1947i, 1947j, 1947k, 1947l, 1947m, 1947n, 1947o, 1947p, 1947q, 1947r, 1947s, 1947t, 1947u, 1947v, 1947w, 1947x, 1947y, 1947z, 1948a, 1948b, 1948c, 1948d, 1948e, 1948f, 1948g, 1948h, 1948i, 1948j, 1948k, 1948l, 1948m, 1948n, 1948o, 1948p, 1948q, 1948r, 1948s, 1948t, 1948u, 1948v, 1948w, 1948x, 1948y, 1948z, 1949a, 1949b, 1949c, 1949d, 1949e, 1949f, 1949g, 1949h, 1949i, 1949j, 1949k, 1949l, 1949m, 1949n, 1949o, 1949p, 1949q, 1949r, 1949s, 1949t, 1949u, 1949v, 1949w, 1949x, 1949y, 1949z, 1950a, 1950b, 1950c, 1950d, 1950e, 1950f, 1950g, 1950h, 1950i, 1950j, 1950k, 1950l, 1950m, 1950n, 1950o, 1950p, 1950q, 1950r, 1950s, 1950t, 1950u, 1950v, 1950w, 1950x, 1950y, 1950z, 1951a, 1951b, 1951c, 1951d, 1951e, 1951f, 1951g, 1951h, 1951i, 1951j, 1951k, 1951l, 1951m, 1951n, 1951o, 1951p, 1951q, 1951r, 1951s, 1951t, 1951u, 1951v, 1951w, 1951x, 1951y, 1951z, 1952a, 1952b, 1952c, 1952d, 1952e, 1952f, 1952g, 1952h, 1952i, 1952j, 1952k, 1952l, 1952m, 1952n, 1952o, 1952p, 1952q, 1952r, 1952s, 1952t, 1952u, 1952v, 1952w, 1952x, 1952y, 1952z, 1953a, 1953b, 1953c, 1953d, 1953e, 1953f, 1953g, 1953h, 1953i, 1953j, 1953k, 1953l, 1953m, 1953n, 1953o, 1953p, 1953q, 1953r, 1953s, 1953t, 1953u, 1953v, 1953w, 1953x, 1953y, 1953z, 1954a, 1954b, 1954c, 1954d, 1954e, 1954f, 1954g, 1954h, 1954i, 1954j, 1954k, 1954l, 1954m, 1954n, 1954o, 1954p, 1954q, 1954r, 1954s, 1954t, 1954u, 1954v, 1954w, 1954x, 1954y, 1954z, 1955a, 1955b, 1955c, 1955d, 1955e, 1955f, 1955g, 1955h, 1955i, 1955j, 1955k, 1955l, 1955m, 1955n, 1955o, 1955p, 1955q, 1955r, 1955s, 1955t, 1955u, 1955v, 1955w, 1955x, 1955y, 1955z, 1956a, 1956b, 1956c, 1956d, 1956e, 1956f, 1956g, 1956h, 1956i, 1956j, 1956k, 1956l, 1956m, 1956n, 1956o, 1956p, 1956q, 1956r, 1956s, 1956t, 1956u, 1956v, 1956w, 1956x, 1956y, 1956z, 1957a, 1957b, 1957c, 1957d, 1957e, 1957f, 1957g, 1957h, 1957i, 1957j, 1957k, 1957l, 1957m, 1957n, 1957o, 1957p, 1957q, 1957r, 1957s, 1957t, 1957u, 1957v, 1957w, 1957x, 1957y, 1957z, 1958a, 1958b, 1958c, 1958d, 1958e, 1958f, 1958g, 1958h, 1958i, 1958j, 1958k, 1958l, 1958m, 1958n, 1958o, 1958p, 1958q, 1958r, 1958s, 1958t, 1958u, 1958v, 1958w, 1958x, 1958y, 1958z, 1959a, 1959b, 1959c, 1959d, 1959e, 1959f, 1959g, 1959h, 1959i, 1959j, 1959k, 1959l, 1959m, 1959n, 1959o, 1959p, 1959q, 1959r, 1959s, 1959t, 1959u, 1959v, 1959w, 1959x, 1959y, 1959z, 1960a, 1960b, 1960c, 1960d, 1960e, 1960f, 1960g, 1960h, 1960i, 1960j, 1960k, 1960l, 1960m, 1960n, 1960o, 1960p, 1960q, 1960r, 1960s, 1960t, 1960u, 1960v, 1960w, 1960x, 1960y, 1960z, 1961a, 1961b, 1961c, 1961d, 1961e, 1961f, 1961g, 1961h, 1961i, 1961j, 1961k, 1961l, 1961m, 1961n, 1961o, 1961p, 1961q, 1961r, 1961s, 1961t, 1961u, 1961v, 1961w, 1961x, 1961y, 1961z, 1962a, 1962b, 1962c, 1962d, 1962e, 1962f, 1962g, 1962h, 1962i, 1962j, 1962k, 1962l, 1962m, 1962n, 1962o, 1962p, 1962q, 1962r, 1962s, 1962t, 1962u, 1962v, 1962w, 1962x, 1962y, 1962z, 1963a, 1963b, 1963c, 1963d, 1963e, 1963f, 1963g, 1963h, 1963i, 1963j, 1963k, 1963l, 1963m, 1963n, 1963o, 1963p, 1963q, 1963r, 1963s, 1963t, 1963u, 1963v, 1963w, 1963x, 1963y, 1963z, 1964a, 1964b, 1964c, 1964d, 1964e, 1964f, 1964g, 1964h, 1964i, 1964j, 1964k, 1964l, 1964m, 1964n, 1964o, 1964p, 1964q, 1964r, 1964s, 1964t, 1964u, 1964v, 1964w, 1964x, 1964y, 1964z, 1965a, 1965b, 1965c, 1965d, 1965e, 1965f, 1965g, 1965h, 1965i, 1965j, 1965k, 1965l, 1965m, 1965n, 1965o, 1965p, 1965q, 1965r, 1965s, 1965t, 1965u, 1965v, 1965w, 1965x, 1965y, 1965z, 1966a, 1966b, 1966c, 1966d, 1966e, 1966f, 1966g, 1966h, 1966i, 1966j, 1966k, 1966l, 1966m, 1966n, 1966o, 1966p, 1966q, 1966r, 1966s, 1966t, 1966u, 1966v, 1966w, 1966x, 1966y, 1966z, 1967a, 1967b, 1967c, 1967d, 1967e, 1967f, 1967g, 1967h, 1967i, 1967j, 1967k, 1967l, 1967m, 1967n, 1967o, 1967p, 1967q, 1967r, 1967s, 1967t, 1967u, 1967v, 1967w, 1967x, 1967y, 1967z, 1968a, 1968b, 1968c, 1968d, 1968e, 1968f, 1968g, 1968h, 1

8 КОМПЬЮТЕРНО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА "АНДРЕЙ" (ИД № 11 000 ИТУ "Пермская область")

ДОПУЩЕН К РАБОТЕ С ОБЪЕКТОМ

Организация: www.moscow.ru

КОЛЕКЦИЯ: **Дрындарожня Д.Э.**

Вспомогательные функции, такие как `getenv()`, `setenv()`, `unsetenv()` объявлены в заголовочном файле `unistd.h`. Функция `getenv()` возвращает указатель на строку, содержащую значение переменной окружения с заданным именем. Если переменная не определена, возвращается `NULL`. Функция `setenv()` устанавливает значение переменной окружения. Функция `unsetenv()` удаляет переменную из списка переменных окружения.

[illegible]

DATA BUKA: 13.08.2021 L

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный технологический университет» г. Краснодар ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА 102312 0007276 ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ Регистрационный номер 118634 Дата выдачи 30 июня 2015 г.	Настоящий диплом свидетельствует о том, что Лагунов Сергей Сергеевич освоил(а) программу специалиста по специальности 270102 Промышленное и гражданское строительство и успешно прошел(а) государственную итоговую аттестацию Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация инженер Протокол № 21 от 17 июня 2015 г. Председатель Государственной экзаменационной комиссии _____ Нехай А.Ю. Руководитель образовательной организации _____ Михайлов С.А.  М.П.
---	---